

GEBRAUCHSANLEITUNG GUSSHEIZUNGEN IM EX-BEREICH

WICHTIG: VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHLESEN AUFBEWAHREN.

Sehr geehrter Kunde!

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in die Heizelemente der Firmengruppe IHNE & TESCH, Keller Ihne + Tesch. Seit 1932 entwickeln und produzieren wir qualitativ hochwertige Produkte der Elektro-Wärmetechnik, für die Sie sich entschieden haben.

1. Allgemeines

Unsere Heizelemente sind Qualitätsprodukte aus deutscher Fertigung, die in sämtlichen Stufen der Entwicklung und Fertigung eine konsequente Qualitätskontrolle durchlaufen haben. Eine große Fertigungstiefe und die langjährige Erfahrung unserer Mitarbeiter gewährleisten die Kontinuität unseres hohen Leistungsniveaus.

Dieser Qualitätsstandard garantiert Ihnen, bei Beachtung der untenstehenden technischen Hinweise, über lange Zeiträume einen dauerhaft zuverlässigen Einsatz der Heizelemente.

Sollten Sie über die nachfolgenden Hinweise hinaus weitere Fragen zu Einbau und Anwendung der Heizelemente oder der weiteren Produktpalette haben, stehen Ihnen unsere Außendienstmitarbeiter und Verkaufstechniker gerne zu Verfügung.

Unsere Heizungen entsprechen den geltenden Bedingungen der zutreffenden EU Richtlinien, dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz und tragen das CE-Kennzeichen.

2. Anwendungen

Siehe Zertifikat.

Es handelt sich bei den Heizelementen um Komponenten, nicht um betriebsfähige Geräte. Die bestimmungsgemäße Verwendung ist der Einsatz in industriellen Elektro-Wärmanlagen.

3. Sicherheitshinweise

Vor Inbetriebnahme der Heizungen muss die Gebrauchsanleitung aufmerksam gelesen und verstanden werden. Fehlerhafte Montage und falsche Auswahl sowie eine falsche Regelung der Heizungen führen zu Defekten und Unfällen.

Aus Sicherheitsgründen dürfen die Heizungen nur für die in dieser Gebrauchsanleitung beschriebenen Anwendungen eingesetzt werden. Allgemeine Betriebsbestimmungen und Sicherheitshinweise müssen beachtet werden. Bei Montage sind die am Einbauort relevanten Sicherheitsvorschriften und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten.

Bei sichtbaren (Transport-) Schäden sind die Heizungen keinesfalls in Betrieb zu nehmen.

Die Montage der Kabel/Kabelverschraubungen müssen gemäß nach ADL-Anweisung erfolgen.

Die Heizungen dürfen erst in Betrieb genommen werden, wenn sichergestellt ist, dass der Isolationswiderstand $\geq 1\text{M}\Omega$ ist.

Die Oberflächentemperatur der Heizungen darf die Temperaturen des zu erwärmenden Materials nicht in kritische Zustände führen, wie z.B. Brand, Explosion, Rauch- oder Gasentwicklung etc.

Die Heizungen dürfen erst in Betrieb genommen werden, wenn diese mit der gesamten Kontaktfläche verschiebesicher montiert sind.

Von der Gebrauchsanleitung abweichende Betriebsbedingungen führen zu fehlerhafter Funktion oder Ausfall der Heizungen. Sonderanwendungen setzen eine Freigabe von IHNE & TESCH, Keller Ihne + Tesch voraus.

Achtung: Verbrennungsgefahr !



Im Betrieb entstehen hohe Temperaturen. Wenn Sie Arbeiten an den Heizungen vornehmen, müssen alle Oberflächen kalt sein $\leq 40\text{ }^\circ\text{C}$.

4. Anschluss

Achtung: Elektrische Anschlüsse !



Der Elektroanschluss darf nur durch Elektrofachkräfte oder elektrotechnisch unterwiesene Personen durchgeführt werden. Bei Arbeiten an den Betriebsmitteln sind diese vom Stromnetz zu trennen, dabei ist sicherzustellen, dass diese Betriebsmittel nicht unbeabsichtigt wieder unter Spannung gesetzt werden können.

Auf die Anschlussspannung achten !



Die elektrotechnischen Normen und Vorschriften müssen eingehalten werden. Hierbei ist besonders auf die Übereinstimmung der Betriebsspannung (Einprägung) mit der Versorgungsspannung zu achten.

4.1 Schutzleiter



Der Schutzleiter ist, falls vorhanden, unbedingt anzuschließen. Ansonsten ist die Schutzleiterverbindung der Heizung durch die mechanische Verbindung mit der Maschine zu überprüfen.

4.2 Anschlussleitung

Die Kabelverschraubungen müssen fest in das Anschlussgehäuse eingeschraubt werden (mindestens 5 Gewindegänge).



Um Kurzschlüsse zu vermeiden, sind die Anschlussleitungen so zu verlegen, dass diese nicht mit scharfen Kanten bzw. Gegenständen in Berührung kommen. Es ist darauf zu achten, dass der Anschlussbereich gegen das Eindringen von Materialien (z.B. Öle, Kunststoffe, Feuchtigkeit, Fette und Gase) geschützt ist.

Hinweis:

In Abhängigkeit der Umgebungstemperaturen ist die geeignete Anschlussvariante für den Anschlussbereich (z.B. Kabel-, Litzmaterial, Steckverbinder, Stromschienenmaterial, etc.) zu wählen.

5. Technische Daten

5.1 Oberflächentemperatur

Die nachstehenden Angaben sind Höchstwerte der Oberfläche und dürfen nicht überschritten werden:

Heizungen mit Aluminiumlegierung: max. $450\text{ }^\circ\text{C}^*$

Heizungen mit Messinglegierung: max. $650\text{ }^\circ\text{C}^*$

*) T1: Oberflächentemperatur auf max. $430\text{ }^\circ\text{C}$ begrenzen.

5.2 Schutzart

Eex dII C T 1, Eex II 2 GD, IP 67

5.3 EX-Bescheinigung

ATEX Typ LCIE 01 ATEX 6039



GEBRAUCHSANLEITUNG GUSSHEIZUNGEN IM EX-BEREICH

WICHTIG: VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHLESEN AUFBEWAHREN.

5.5 Integrierte Thermoelemente (Option)

Hinweis:

Werden Heizelemente mit integriertem Thermoelement verwendet, muss die richtige Polung und der Typ beachtet werden.

Typ	Anschlusskennzeichnung
Fe-CuNi "L"	rot - Plus (+) blau - Minus (-)
Fe-CuNi "J"	schwarz - Plus (+) weiß - Minus (-)
NiCr-Ni "K"	grün - Plus (+) weiß - Minus (-)

6. Einbau

Die Heizungen sind formschlüssig auf das zu erwärmende Material zu befestigen und zwar in der Weise, dass die Heizungen und die zu beheizende Oberfläche fest miteinander verbunden sind.

Achtung:

Bei nicht formschlüssiger Verbindung können zerstörerische Oberflächentemperaturen an den Heizungen auftreten, welche zwangsweise zur Zerstörung der Heizung führen können. Siehe 5.1 Oberflächentemperaturen.

Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass keine mechanischen Beschädigungen auftreten.

Die Heizungen müssen mit einem maximalen Drehmoment (Nm) der jeweiligen Schraubengröße mit Festigkeit 8.8 mit der Anlage fixiert/verschraubt werden (Tellerfedernpakete auf Setzmaß ziehen).

Um den richtigen Sitz der Heizungen gegenüber dem zu erhitzenden Material sicher zu stellen, müssen die Spannelemente auf Zug kontrolliert, gegebenenfalls nachgespannt werden.

7. Betriebsbedingungen

7.1 Temperaturen

Die Anschlussleitungen müssen gegen Temperatureinflüsse geschützt werden bzw. entsprechend ausgelegt werden.

Kundenseitig ist Vorsorge zu treffen, dass die Temperatur an den Anschlussgehäusen -40 °C bis +60 °C nicht unterschreitet.

7.1.1 Temperaturregelung

Die Heizung kann während der Lagerung bzw. Falschlagerung Feuchtigkeit aufnehmen, deshalb sollte eine Temperaturregelung mit Anfahrschaltung vorgesehen werden.

Heizelemente im EX-Bereich müssen durch eine geeignete Temperaturregelung überwacht und geregelt werden.

Der Temperaturbegrenzer muss fest auf die Oberflächentemperatur von max. 430 °C (Temperaturklasse T1) eingestellt werden.

Der Temperaturbegrenzer mit Wiedereinschaltsperr im Schaltschrank muss manuell zurückgestellt werden.

7.2 Berührungs-, Staub- und Feuchtigkeitsschutz

Die Heizungen sind entsprechend der Umgebungsbedingungen gegen Berührung, Staub und Feuchtigkeit zu schützen. Bei Betrieb ist besonders darauf zu achten, dass keine Fremdstoffe wie Öl, Wasser, Kunststoff usw. eindringen können.

7.3 Lagerung

Bei der Lagerung über einen längeren Zeitraum (mehrere Monate) ist systembedingt damit zu rechnen, dass der Isolationswiderstand sinkt.

Die Heizungen dürfen erst in Betrieb genommen werden, wenn sichergestellt ist, dass der Isolationswiderstand $\geq 1\text{M}\Omega$ ist.

Hinweis:

Wir empfehlen die Heizungen trocken zu lagern und ggf. ein geeignetes Trockenmittel beizulegen.

7.4 Entsorgung

Für die Entsorgung sind die gesetzlichen Vorschriften zu beachten.

8. Fehlerursache und Beseitigung

Mängel	Ursache	Beseitigung
keine Erwärmung	Netzspannung fehlt	Sicherung/Schalter einschalten
	loser Netzanschluss, abgerissener Anschluss	Netzanschluss festschrauben
	Gussheizung defekt	Gussheizung wechseln Rücksprache mit Hersteller
zu geringe Erwärmung	falsche Gussheizung lose Gussheizung	Gussheizung wechseln Gussheizung formschlüssig anziehen
	falsche Betriebsspannung	richtige Versorgungsspannung herstellen
zu starke Erwärmung	falsche Betriebsspannung	richtige Versorgungsspannung herstellen
Gussheizung lässt sich nicht aufspannen	Durchmesser stimmt nicht	Gussheizungsdurchmesser prüfen
	Transport-/ Lager-schaden	Hersteller informieren
Isolationswiderstand $< 1\text{M}\Omega$	feuchte Gussheizung	Rücksprache mit Hersteller

Herausgeber:

Keller, Ihne & Tesch KG

Kunigundenstraße 13
D-68623 Lampertheim-Hofheim
Telefon: +49 6241 98808 0
Telefax: +49 6241 80056
info@kitmail.de
www.elektroaermetechnik.de

ITE-KIT-Guss-002 10/2019

Änderungen vorbehalten

